

Von:

An: <Verena.Ruckes@kleve.de>,

Datum: 17.12.2012 11:16

Betreff: WG: Bebauungsplan Küppersstraße Offenlage1-289-0

Sehr geehrte Frau Ruckes,

bei einer internen Besprechung, sind noch zwei kritische Punkte aufgefallen:

1. die Balkone/Altane liegen außerhalb der überbaubaren Flächen. Entweder müssen die Baugrenzen um 2.00m an den erforderlichen Seiten vergrößert werden, oder die textlichen Festsetzungen müssen darauf eingehen.
2. wenn möglich, stricheln Sie doch bitte die geplanten Bäume, damit eine Verschiebung wenn nötig auch möglich ist.

Vielen Dank,
mit freundlichen Grüßen,